SOMI

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
30-05-17	Som. area de alumbrado Rumbo al tec. se repara ya que tenian una secuencia sin prender	1 fotocelda	se revisa y repara falla se encontro botada la pastilla se restablece quedo bien
	Calle yucatan se repara una lampara suburbana	1 foco y balastra 150w	
	Calle Minas Nacional col rosamorado se repara una lampara	1 foco y balastra 150w 1 fotocelda 1 base p/fotocelda	
	se cambio reloj de encendido el de la parroquia se puso en servicio y el descalabrado domingo a la parroquia		el reloj de la parroquia se instalo en el templo descalabrado - Domingo y ya trabaja bien el de santa Dominga se instalara en la parroquia de no sirve
	la Black calle fco villa la balastra se repara falla de alumbrado		
	con ejido independencia se revisa y repara falla de corriente pozo de agua		

PERSONAL Jose Juan, Alberto y Oscar

VEHICULO #106

DELEGADO _____

COMUNIDAD _____