



REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

S O M I S

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
10-05-17	<p>Mosillos se revisó cerca de alumbrado ya que estaban prendidos desde el día villa msusom for. Escuela Tec # 50 se repararon los lamparas de coquearilla y se repararon los en <del>un</del> la repues en una calle</p>	<p>2 focos y balastres 150 W</p>	<p>Se encontró una guatita cambiada ya que se quemó se cambió de 50 a 150 W Se adaptó el sector y se les tapó cablea. otro ya que el que estaba averiado se guardó / 870</p>

PERSONAL Jorge Mauricio Jose Juan y Oscar Belegado

COMUNIDAD \_\_\_\_\_

VEHICULO # 60