




OPÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-06-17	Bodega Estación Ferroviaria Se sacaron 7 lamparas D.V Se repararon instaló balastros y focos	7 balastros 150w 7 Focos 150w 2 fotocelda	Se cargaron en la caravana # 100
	calle rumbo al Tecnológico se realizaron y se pusieron 3 lamparas	3 lamparas D.V 150w	Se quitaron las 3 bombillas que no servian y se instalaron 3 D.V
	com. Sanz del terreno se cambio interruptor generalmente una y se reparo una lampara	2 interruptor 3x60 1 foco x balastro 150w se cambio en la caravana	se quite el que no servia ECCO en la caravana
	Com. Sanz Ejido Indupe se repararon las lamparas y fotocelda y base fotocelda	2 focos x balastro 150w 1 base fotocelda 1 base fotocelda	

PERSONAL: aldret y Oscar

VEHICULO: #100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____