SOMBRERETE

O PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
15-08-17	SE ARREGLARON 6 (SEIS) LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DEL ASTILLERO	5 BALASTRAS Y 5 FOCOS 100W VS Y 5 FOTOCELDAS	
	Se arreglo Falla en Area de Alumbrado Público en el Barrio La cueva (Falla en base socket de Medidor).	01 Foco, 100w 01 Balastra, 100w 01 Foto celda.	En la base socket se cambió 01 contacto de terminales de el Medidor
	- Se reparo 01 Lampara Suburbana en Privada San Salvador.		

PERSONAL: ALDER ZETH ESCOBEDO
EUCENIO D LUCAS

VEHICULO: #100

DELEGADO: María Hidalgo A.

COMUNIDAD: EL ASTILLERO