




SOMBRERETE

SERVICIO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
16-Ago-2017	Se revisó el pozo de agua potable Estancia de Guadalupe	1. Fusible para alta tensión 1. Amp.	La Bomba está averiada
	Se puso cuchilla en el pozo #5 de Proano	Un fusible liston para alta tensión 1. amp.	
	Se reparó lampara en frac el Coronel	1. Balastico U.S. 100 W 1. fuso U.S. 100 W 1. fotocelda	

PERSONAL: Alberth - Eugenio - Nieves
 VEHICULO: Ford #100

DELEGADO: P. Angelis Lora
 COMUNIDAD: Estancia de Guadalupe