


GOBIERNO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
4-08-17	con Salas Perez se reviso un area y se repararon 4 lamparas con diferentes culos	5 fotoceldas 3 balastras 150va 3 fotos 150 va	El area de alumbrado se cambio por fotoceldas grande listo
	con. Ex hacienda Zaragoza se reviso pozo de agua potable se fue el pararrayos y se botaba		se reviso el voltaje se arreglaron la bomba se botó. Es necesario sacar la bomba para ser instalada

PERSONAL: José Juan, Mauricio y Oscar

VEHICULO: # 18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: Salas Perez
Luis Alvar
Ex hacienda Zaragoza
Rodolfo Mora