



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



SOMEROS

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
12-08-12	A.Y. Hidalgo se reparo falla al area de alumbrado ya que no prendia de similares a los semaforos	1 base para medicion y 100 metros cable #8	se guano cable y terminales de la base de medicion se cambio cable y base de medicion quedo listo el medidor se da no
	Se llevo Oficio y medidor a Comision Federal		
	San Jose de Felix se repararon y se repararon los arcos de alumbrado	8 metros cable #11 y 6 metros cable #8 1 base para fotocelda	se encontro cable recalcado y pegado a cable corto dentro del tubo que ya quedo pegado a la base
	San Antonio de Belen se repara y repara area de alumbrado y se repararon 5 lamparas	3 fotoceldas 2 balastros y focas 150watts 2 pastilla tecnica 30 amp	se da no se da no se cambio quedo listo

PERSONAL: Jose Juan y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO:

COMUNIDAD: