



GOBIERNO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
16/10/17	SE REVISO INSTALACION ELECTRIACA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CANUNUTILLO		
	SE REVISO EL POZO DE LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES LA ESTANCIA		TENIA LAS PANTALLAS TERMICAS Y EL CENTRO DE CARGA QUEMADO
	SE RETIRARON 2 REFLECTORES DE LA PLAZUELA DE MESITAS		

PERSONAL: MAURICIO ALONSO JOSE

VEHICULO: 1718

DELEGADO: MESITAS

COMUNIDAD: CANUNUTILLO FELIPE ANGELES LA ESTANCIA