



SOMBRERETE

BITACORA DE TRABAJO DIARIO



Alumbrado Público  
AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC.

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5-03-18	Sem. caídas de luz del rapido repararon se revisa y se reparo falla de alumbrado		Se encontro la falla en un abastecedor ya que estaba en los cables pegados se despegaron se encendieron si prueba queda lista
	se revisa y se reparo falla de alumbrado en la finca		La falla del ascensor de alumbrado se encontro en un registro los cables de alimentación
	se revisa y se reparo falla de alumbrado en la finca	8 socket pasadores 8 Facas amarradores 65W	Estaban revertidos se repararon se prueba queda lista

PERSONAL Mauricia Alderzet y Oscar

DELEGADO \_\_\_\_\_

VEHICULO #13

COMUNIDAD \_\_\_\_\_