SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

BITACORA DE TRABAJO DIARIO

Alumbrado Público
AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC.

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
26-09-18	Col Sombreretillo calle 1° Mayo se revizaron 3 interruptores que alimentan esa area se encontro todo normal	1 fotocelda	se revizaron se prueba quedaron listas
	plaza San Francisco se revizo contactor que alimenta la calle Heroico colegio militar, 5 de mayo y los portales de la calle Hidalgo ya que estaban prendidas las lamparas en el dia	1 fotocelda	Se prueba queda listo

PERSONAL Eulecio, Jose Juan y Oscar

VEHICULO #100

DELEGADO _____

COMUNIDAD _____

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

BITACORA DE TRABAJO DIARIO

Alumbrado Público
AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC.

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
26-09-18	SE REVISARON LAMPARAS DE LA CALLE MAGISTERIAL Y PUENTE DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA		NO SE TERMINO DE HACER TRABAJO PORQUE SE SAFO UNA MANGUERA DEL HIDRAULICO DEL HIAB
26-09-18	SE APAGO UNA LAMPARA EN LA COM. DE EX HDA ZARAGOZA	1 FOCO INCANDECENTE DE 100w	ESTO EN USHICALO #100
26-09-18	SE REVISO INSTALACION ELECTRICA DE LA UNIDAD DEP. JOSE GARCIA		SE ENCONTRO BASE SOCKET DAÑADA

PERSONAL ALDER ZETH ESCOBEDO, LUIS GERARDO RAMOS, J. JUAN CASTAÑEDA Y ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ

VEHICULO #13 y #100

DELEGADO _____

COMUNIDAD _____

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

BITACORA DE TRABAJO DIARIO

Alumbrado Público
AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC.

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-09-18	SE RETIRO UNA LAMPARA	1 LAMPARA OV-15 175W	ESTA LAMPARA ERA
	LED 110V (DAÑADA) Y SE	ADITIVOS METALICOS	RECONSTRUIDA
	INSTALO UNA OV-15 EN LA		
	CALLE ALONZO DE LLERENA		

PERSONAL Luis Gerardo Ramos, Alder Zeth Escobedo y Antonio Dominguez Mz

DELEGADO _____

VEHICULO _____

COMUNIDAD _____

SOMBRERETE

BITACORA DE TRABAJO DIARIO

Alumbrado Público
AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE ZAC

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-09-18	Com los Campos menonitas campo #2 se revizo pozo de agua potable	4 Fusibles 1 amps	Es nesesario revizar el transformador ya que al meter las cuchillas se votan

PERSONAL Eugenio Jose Juan y Oscar

VEHICULO #100

DELEGADO

COMUNIDAD