SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

BITACORA DE TRABAJO DIARIO

Alumbrado Público
AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE ZAC

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
25-03-20	SE RESTABLECIO UNA CUCHILLA EN TRANSFORMADOR DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM. DE 20 DE NOVIEMBRE Y SE REVIZO ARRANCADOR DEL MISMO POZO	1 FUSIBLE 1 AMP. 34.5 KVA	SE ENCONTRO UNA LINEA CON AMPERAJE DE 23.4 EL RELEVADOR DE TIEMPO ES DE 16 A 24 AMP.

PERSONAL Aquino Luna Hco
Antonio Dominguez Mtz

VEHICULO #18

DELEGADO_____

COMUNIDAD_____