



SOMBRERETE
AYUNTAMIENTO 2010 2021

BITACORA DE TRABAJO DIARIO



Alumbrado Público
AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE ZAC

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
14-07-20	Se Se fue y reviso falla en el pozo de leyon de Santa Cruz de las trojes	1 fusible 1 Amps	Se encontro una cucullita desechada ya no sirvia Se fabrica un capacitor Se prueba quedo listo el pozo
	Lo de maná se revisaron y repararon los lamparas	2 fotoceldas	Se hizo falso contacto quedaron listas
	Buena vista se revisaron y repararon los lamparas	2 fotoceldas	se limpio el serro y se cambio cable durante se probaron quedaron listas

PERSONAL Eugenio y Oscar

VEHICULO #13

DELEGADO _____

COMUNIDAD _____